

锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2022年一季度排污信息统计表

一、废水污染物信息表：

排污口信息	废水执行标准	《污水综合排放标准》 (GB8978—1996) 一级标准	许可排放总量 (t/a)	/
	排放口编号	WS-01	分布位置	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD, NH3—N	排放去向	回用
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/l)	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (kg)
	COD	100	9.67	0
	NH3—N	15	0.11	0
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2022年1月	武华委检字2022 (00689) 号		无
	2022年2月	武华委检字2022 (00978) 号		无
	2022年3月	武华委检字2022 (01472) 号		无

二、废气污染物信息表（一）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485—2014)		
	排放口编号	DA001	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/m3)	排放浓度 (mg/m3)	排放总量 (吨)
	烟尘	30	7.55	1.381

污染物信息	二氧化硫	100	0.77	0.141
	氮氧化物	300	178.21	32.611
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2022年1月	武华委检字2022（00439）号		无
	2022年2月	武华委检字2022（00979）号		无
	2022年3月	武华委检字2022（01470）号		无

三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA002	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（kg）
	烟尘	30	5.08	1.057
	二氧化硫	100	0.18	0.038
	氮氧化物	300	139.78	29.092
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2022年1月	武华委检字2022（00439）号		无
	2022年2月	武华委检字2022（00979）号		无
	2022年3月	武华委检字2022（01470）号		无

四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA003	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（kg）
	烟尘	30	4.87	1.033
	二氧化硫	100	0.44	0.093
	氮氧化物	300	104.87	22.219
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2022年1月	武华委检字2022（00439）号		无
	2022年2月	武华委检字2022（00979）号		无
	2022年3月	武华委检字2022（01470）号		无

五、危险废物信息表：

废物名称 (代码)	产生量(吨)			贮存量（吨）			规范转移处置量（吨）			倾倒丢弃量（吨）			
生活垃圾焚烧飞灰（WH18）	10840			930			10960			0			
检测信息	执行标准			《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1									
	检测单位			武汉华正环境检测技术有限公司									
检测结果汇总													
检测项目	含水率	六价铬	总铬	汞	砷	铜	锌	铅	镉	镍	铍	钡	硒

单位	%	mg/l											
标准限值	30	1.5	4.5	0.05	0.3	40	100	0.25	0.15	0.5	0.02	25	0.1
2022/1/1	14.5	0.23	0.24	ND	0.008	0.02	0.58	ND	0.1	0.06	ND	0.42	0.019
2022/1/10	12.6	0.24	0.26	ND	0.004	0.45	6.27	ND	0.11	0.12	ND	0.4	0.018
2022/1/20	12.8	ND	ND	ND	0.006	ND	0.05	ND	ND	ND	ND	1.11	0.009
2022/2/1	11.8	0.17	0.2	0.0001	0.007	0.38	8.75	ND	0.11	0.06	ND	0.23	0.02
2022/2/10	9.5	0.21	0.28	ND	0.016	ND	0.02	ND	ND	ND	ND	0.82	0.009
2022/2/20	12.6	0.25	0.35	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.45	0.02
2022/3/1	13.4	0.12	0.25	ND	0.004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	0.01
2022/3/10	9.9	0.09	0.33	ND	0.005	ND	0.08	ND	0.03	0.02	ND	0.44	0.018
2022/3/20	22.5	0.35	0.41	ND	0.001	0.13	42.4	ND	0.05	0.16	ND	1.24	0.008

六、噪声污染物信息表

噪声执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类	
检测频次		每季度一次	
监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2022年1月10日	武汉市华信理化 检测技术有限公司	A2210038318156001	无