

锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2024年5月份排污信息统计表

一、废水污染物信息表：

排污口信息	废水执行标准	《污水综合排放标准》 (GB8978—1996) 一级标准	许可排放总量 (t/a)	/
	排放口编号	WS-01	分布位置	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD, NH3—N	排放去向	回用
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/l)	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (kg)
	COD	100	15.00	0
	NH3—N	15	0.19	0
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2024年5月	武华委检字2024 (04050) 号		无

二、废气污染物信息表（一）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485—2014)		
	排放口编号	DA001	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/m3)	排放浓度 (mg/m3)	排放总量 (吨)
	烟尘	30	4.30	0.28
	二氧化硫	100	9.00	0.06
	氮氧化物	300	78.00	4.57

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2024年5月	武华委检字2024（04046）号	无

三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA002	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	4.30	0.12
	二氧化硫	100	2.00	0.50
	氮氧化物	300	51.00	4.16
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024年5月	武华委检字2024（04046）号	无	

四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA003	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	4.30	0.15
	二氧化硫	100	5.00	0.02

	氮氧化物	300	59.00	4.49
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2024年5月	武华委检字2024（04046）号		无

五、危险废物信息表：

废物名称	产生量(吨)			贮存量（吨）				规范转移处置量（吨）			倾倒丢弃量（吨）		
飞灰固化物（WH18）	3188			570				3540			0		
检测信息	执行标准			《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1									
	检测单位			武汉华正环境检测技术有限公司									
检测结果汇总													
检测项目	含水率	汞	镉	铜	锌	铅	铍	钡	镍	硒	总铬	六价铬	砷
单位	%	mg/l											
标准限值	30	0.05	0.15	40	100	0.25	0.02	25	0.5	0.1	4.5	1.5	0.3
2024/5/8	13	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	1.08	0.04	0.0034	0.09	ND	0.0052
2024/5/13	13	ND	ND	ND	0.47	ND	ND	1.07	ND	0.0015	0.22	ND	0.0074
2024/5/21	12	ND	ND	0.08	0.92	ND	ND	0.7	0.05	0.0069	0.2	ND	0.034
2024/5/28	12	ND	ND	ND	0.36	ND	ND	0.82	ND	ND	0.13	ND	ND

六、噪声污染物信息表

噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类
检测频次	每季度一次

监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2024年4月13日	武汉华正环境检测 技术有限公司	武华委检字2024（03304）号	无

