

锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2024年12月份排污信息统计表

一、废水污染物信息表：

排污口信息	废水执行标准	《污水综合排放标准》 (GB8978—1996) 一级标准	许可排放总量 (t/a)	/
	排放口编号	WS-01	分布位置	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD, NH3—N	排放去向	回用
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/l)	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (kg)
	COD	100	10.00	0
	NH3—N	15	0.168	0
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2024年12月	武华委检字2024 (12017) 号		无

二、废气污染物信息表（一）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485—2014)		
	排放口编号	DA001	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/m3)	排放浓度 (mg/m3)	排放总量 (吨)
	烟尘	30	3.40	0.25
	二氧化硫	100	0.00	0.07
	氮氧化物	300	54.00	3.50

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2024年12月	武华委检字2024（12019）号	无

三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA002	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	4.00	0.35
	二氧化硫	100	0.00	0.07
	氮氧化物	300	56.00	2.99
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2024年12月	武华委检字2024（12019）号	无	

四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA003	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	5.70	0.23
	二氧化硫	100	0.00	0.04

	氮氧化物	300	77.00	3.52
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2024年12月	武华委检字2024（12019）号		无

五、危险废物信息表：

废物名称	产生量(吨)			贮存量（吨）				规范转移处置量（吨）			倾倒丢弃量（吨）		
飞灰固化物（WH18）	2706			641				2692			0		
检测信息	执行标准			《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1									
	检测单位			武汉华正环境检测技术有限公司									
检测结果汇总													
检测项目	含水率	汞	镉	铜	锌	铅	铍	钡	镍	硒	总铬	六价铬	砷
单位	%	mg/l											
标准限值	30	0.05	0.15	40	100	0.25	0.02	25	0.5	0.1	4.5	1.5	0.3
2024/12/2	16	0.00002	ND	0.08	1.2	ND	ND	1.3	0.04	0.0019	0.1	ND	0.0344
2024/12/9	19	ND	ND	0.06	1.04	ND	ND	1	0.04	0.0059	0.13	ND	0.0174
2024/12/16	17	ND	ND	0.03	1.14	ND	ND	1.14	0.04	0.0005	0.14	ND	0.0037
2024/12/23	16	ND	ND	0.09	1.18	ND	ND	1.08	0.06	0.0006	0.22	ND	0.0092

六、噪声污染物信息表

噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类
检测频次	每季度一次

监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2024年10月12日	武汉华正环境检测 技术有限公司	武华委检字2024（09989）号	无

