

## 锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2025年6月份排污信息统计表

### 一、废水污染物信息表：

排污口信息	废水执行标准	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 一级标准	许可排放总量 (t/a)	/
	排放口编号	WS-01	分布位置	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD, NH3-N	排放去向	回用
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/l)	排放浓度 (mg/l)	排放总量 (kg)
	COD	100	12.00	0
	NH3-N	15	0.07	0
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2025年6月	武华委检字2025 (05813) 号		无

### 二、废气污染物信息表 (一)：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)		
	排放口编号	DA001	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘, 二氧化硫, 氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准 (mg/m3)	排放浓度 (mg/m3)	排放总量 (吨)
	烟尘	30	3.90	0.15
	二氧化硫	100	9.00	0.07
	氮氧化物	300	199.00	3.61

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2025年6月	武华委检字2025（05815）号	无

### 三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA002	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	3.60	0.10
	二氧化硫	100	0.00	0.20
	氮氧化物	300	126.00	3.67
监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况	
	2025年6月	武华委检字2025（05815）号	无	

### 四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	废气执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2014）		
	排放口编号	DA003	分布位置	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	排放去向	向大气排放
污染物信息	污染物名称	排放标准（mg/m3）	排放浓度（mg/m3）	排放总量（吨）
	烟尘	30	3.60	0.17
	二氧化硫	100	0.00	0.04

	氮氧化物	300	83.00	3.09
监测信息	监测时间	监测报告编号		超标情况
	2025年6月	武华委检字2025（05815）号		无

### 五、危险废物信息表：

废物名称	产生量(吨)	贮存量(吨)	规范转移处置量(吨)	倾倒丢弃量(吨)									
飞灰固化物 (WH18)	2781	1760	3100	0									
检测信息	执行标准	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1											
	检测单位	武汉华正环境检测技术有限公司											
检测结果汇总													
检测项目	含水率	汞	镉	铜	锌	铅	铍	钡	镍	硒	总铬	六价铬	砷
单位	%	mg/l											
标准限值	30	0.05	0.15	40	100	0.25	0.02	25	0.5	0.1	4.5	1.5	0.3
2025/6/2	14	ND	ND	ND	14	ND	ND	1.03	0.08	ND	0.14	0.053	ND
2025/6/9	12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.75	ND	0.0142	0.12	0.034	0.0118
2025/6/16	17	ND	ND	0.02	0.36	ND	ND	1.03	0.11	0.0077	0.18	0.067	0.0004
2025/6/23	21	ND	ND	0.02	0.57	ND	ND	1.13	0.08	ND	0.05	0.044	0.0007

### 六、噪声污染物信息表

噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类
检测频次	每季度一次

监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2025年4月7日	武汉华正环境检测 技术有限公司	武华委检字2025（03607）号	无

