锅顶山生活垃圾焚烧发电厂2026年9月份排污信息统计表

一、废水污染物信息表：

排污口信息	**废水执行标准**	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准	**许可排放总量（t/a）**	/
	排放口编号	WS－01	**分布位置**	厂区北边渗沥液处理站旁
	排放污染物种类	COD，NH3－N	**排放去向**	回用
污染物信息	**污染物名称**	**排放标准（mg/l）**	**排放浓度(mg/l)**	**排放总量(kg)**
	COD	100	12.00	0
	NH3－N	25	0.04	0
监测信息	**监测时间**	**监测报告编号**		**超标情况**
	2026-09-01	武华委检字2026（11433）号		无

二、废气污染物信息表（一）：

排污口信息	**废气执行标准**	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485－2014）		
	排放口编号	DA001	**分布位置**	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	**排放去向**	向大气排放
污染物信息	**污染物名称**	**排放标准（mg/m3）**	**排放浓度(mg/m3)**	**排放总量（吨）**
	烟尘	30	1.65	0.09
	二氧化硫	100	1.69	0.11
	氮氧化物	300	70.96	3.74

监测信息	监测时间	监测报告编号	超标情况
	2026年9月	武华委检字2026（12316）号	无

三、废气污染物信息表（二）：

排污口信息	**废气执行标准**	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485－2014）		
	排放口编号	DA002	**分布位置**	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	**排放去向**	向大气排放
污染物信息	**污染物名称**	**排放标准（mg/m3）**	**排放浓度(mg/m3)**	**排放总量（吨）**
	烟尘	30	2.11	0.12
	二氧化硫	100	1.52	0.09
	氮氧化物	300	67.24	3.44
监测信息	**监测时间**	**监测报告编号**		**超标情况**
	2026年9月	武华委检字2026（12316）号		无

四、废气污染物信息表（三）：

排污口信息	**废气执行标准**	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485－2014）		
	排放口编号	DA003	**分布位置**	厂区西侧焚烧车间旁
	排放污染物种类	烟尘，二氧化硫，氮氧化物	**排放去向**	向大气排放
污染物信息	**污染物名称**	**排放标准（mg/m3）**	**排放浓度(mg/m3)**	**排放总量（吨）**
	烟尘	30	2.68	0.06
	二氧化硫	100	0.44	0.02

	氮氧化物	300	71.35	1.45
监测信息	**监测时间**	**监测报告编号**		**超标情况**
	2026年9月	武华委检字2026（12316）号		无

五、危险废物信息表：

废物名称	**产生量(吨)**	**贮存量（吨）**	**规范转移处置量（吨）**	**倾倒丢弃量（吨）**
飞灰固化物（WH18）	1734.94	**0.00**	**1734.94**	0
检测信息	**执行标准**	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表1		
	检测单位	武汉华正环境检测技术有限公司		

检测结果汇总

检测项目	含水率	汞	镉	铜	锌	铅	铍	钡	镍	硒	总铬	六价铬	砷
单位	%	mg/l											
标准限值	30	0.05	0.15	40	100	0.25	0.02	25	0.5	0.1	4.5	1.5	0.3
2026/9/2	16	ND	ND	ND	0.1	ND	ND	0.86	0.05	ND	ND	ND	ND
2026/9/9	16	0.00013	ND	ND	0.22	ND	ND	0.95	0.05	0.0026	ND	ND	ND
2026/9/16	13	0.0019	ND	ND	0.44	ND	ND	0.72	0.07	0.0058	ND	ND	0.0001
2026/9/23	24	ND	ND	ND	0.54	ND	ND	0.68	0.07	0.0073	ND	ND	ND

六、噪声污染物信息表

噪声执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类
检测频次	每季度一次

监测时间	检测单位	监测报告编号	超标情况
2026年7月13日	武汉华正环境检测 技术有限公司	武华委检字2026（09550）号	无